

楚雄彝族自治州发展和改革委员会文件

楚发改能源〔2022〕48号

楚雄州发展和改革委员会关于 楚雄市富民工业园区 110kV 宇泽晶科输变电 工程核准的批复

楚雄市发展和改革局：

报来《楚雄市发展和改革局关于转报楚雄市城乡建设投资集团有限公司楚雄市富民工业园区 110kV 宇泽晶科输变电工程核准的请示》（楚市发改请〔2022〕4号）文件及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、2019年以来富民工业园区通过招商引资，引进了宇泽、晶科等知名企业。宇泽项目、晶科项目达产后，预计最大用电负荷 415MW，园区现有供电已不满足用电需求。为满足园区各生产

企业用电需求，提供安全、可靠的电力保障，同意实施本期楚雄市富民工业园区 110kV 宇泽晶科输变电工程。

二、项目名称

楚雄市富民工业园区 110kV 宇泽晶科输变电工程。

三、项目概况

(一) 建设地点：楚雄市富民工业园区内。

(二) 项目工期：计划 2022 年 2 月至 2022 年 12 月。

四、建设规模

(一) 主变容量：最终 2x50+63MVA;主变型式：主变选择三相两卷变压器；调压方式：有载调压；额定电压：110±8x1.25%/10.5kV;接线组别：YN,d11。

(二) 出线规模：110kV 侧出线规模：110kV 最终出线 2 回，均接至 220kV 苍岭变。10kV 侧出线规模：10kV 最终出线 30 回；

(三) 无功补偿：总容量为 2x2x10MVAR+1x2x12MVAR。

五、投资估算

该项目总投资估计约 1.47 亿元，由楚雄市城乡建设投资集团有限公司投资建设，资金来源为企业自筹和银行贷款。

六、请你局加强工程监管，督促建设单位严格执行国家基本建设项目管理程序，确保工程建设安全，充分发挥投资效益。

七、本核准文件有效期限为 2 年，自发布之日起计算。该项目在核准有效期内未开工建设的，应在核准有效期届满 30 日前向我委申请延期。该项目在核准有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未批准的，本核准文件自动失效。

楚雄州发展和改革委员会

2022 年 2 月 21 日

(此件公开发布)



楚雄州发展和改革委员会办公室

2022年2月21日印发

