

楚雄供电局2024年1季度电压合格率和供电可靠性完成情况表

序号	指标名称	《供电监管办法》（国家电力监管委员会令第27号）和《南方电网公司供电服务承诺》（南方电网市场〔2021〕3号）要求	2024年1季度指标完成情况
1	城市地区供电可靠率	99.90%	99.987%
2	农村地区供电可靠率	99.80%	99.969%
3	城市地区居民客户端电压合格率	98.50%	99.861%
4	农村地区居民客户端电压合格率	97.50%	99.719%